

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 29-1-275**  
**об устранении причин и условий, способствовавших совершению**  
**административного правонарушения**

«17» ноября 2020 года  
(дата составления)

г. Санкт-Петербург, пр. Лесной дом 17, каб. № 24  
(место составления)

Я, инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Калининского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России (по городу Санкт-Петербургу) –  
Бабаджанян Нарек Владиславович

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего определения)

в отношении должностного лица:

1. Фамилия, имя отчество: Лошкарева Галина Александровна
2. Дата и место рождения: 04.04.1970 г., г. Ленинград
3. Адрес места регистрации: г. Санкт-Петербург, ул. Руставели д. 50 кв. 78,
4. Фактически проживающий: г. Санкт-Петербург, ул. Руставели д. 50 кв. 78,
5. Место работы, учебы: ГБОУ лицей № 150, 33000 руб.
7. Документ, удостоверяющий личность: Паспорт гражданина Российской Федерации серия 4014 № 227656 выдан ТП № 18 Отдела УФМС по СПб и ЛОО во Калининском районе г. Санкт-Петербурга, 13.04.2015 г.
8. Семейное положение: в разводе
9. Привлекался (ась) ли ранее к административной ответственности за однородное правонарушение и когда: Не привлекалась

(указываются иные сведения, в том числе привлечение (не привлечение) ранее к административной ответственности)

возбужденное по результатам проведенной плановой выездной проверки объекта защиты – здания общеобразовательного учреждения, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Светлановский, д. 38, корп. 2, лит. А, правообладателем которых является ГБОУ лицей № 150 Калининского района Санкт-Петербурга

В ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности, зафиксированные (зафиксированы в акте проверки соблюдения требований пожарной безопасности), образующие под собой состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

В ходе рассмотрения дела установлены причины и условия, способствующие совершению административного правонарушения:

- Отсутствие должного внимания к вопросам обеспечения пожарной безопасности объекта.

Согласно статье 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), должностное лицо, рассматривающее дело об административном правонарушении, при установлении причин административного правонарушения и условий, способствовавших его совершению, вносит в соответствующие организации и соответствующим должностным лицам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий.

Учитывая, что в ходе рассмотрения выявлены нарушения требования пожарной безопасности, установлено и привлечено к административной ответственности лицо, виновное в допущенных нарушениях и установлены причины и условия, способствовавшие их совершению,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть данное представление.
2. Определить порядок устранения допущенных нарушений и составить соответствующий план устранения.
3. Принять меры к устранению причин и условий, способствовавших совершению выявленных правонарушений.
4. Принять меры по недопущению дальнейшего нарушения требований пожарной безопасности.

*Информацию о принятых мерах представить в Отдел надзорной деятельности и профилактической Калининского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления России по Санкт-Петербургу; 195009, Санкт-Петербург, проспект Лесной, дом 17.*  
в течение одного месяца со дня получения представления.

Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность в соответствии со статьей 19.6 КоАП РФ.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Инспектор ОНДПР Калининского района



Н.В. Бабаджанян

Представление вручено (направлено по почте):

*А.А. Кошмарова С.А.*  
(дата, номер заказного письма, уведомления)

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(дата вручения)



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ- ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное бюджетное  
общеобразовательное учреждение лицей  
№ 150 Калининского района  
Санкт-Петербурга  
195247, Санкт-Петербург, Светлановский  
пр., дом 38 корпус 2

тел./факс: 417 – 64 – 41, 417 – 64 - 42

E-mail: [school-150@mail.ru](mailto:school-150@mail.ru)

ОГРН 1027802497898 ИНН 7804143971

ОКПО 44334127 ОКОГУ 23010

01.12.2020 № 467

от

В ОНДПР Калининского района УНДПР Главного  
управления МЧС России по Санкт-Петербургу

От директора ГБОУ лицей № 150  
Л.А.Фукс

### Ответ на представление

В ответ на Ваше представление № 29-1-275 от 17 ноября 2020 года сообщаем следующее:  
Данное нарушение – запоры на дверях эвакуационных выходов из помещений столовой,  
спортивного зала, гардеробной не обеспечивают возможность их свободного открывания  
изнутри без ключа п. 35 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановления  
Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 – устранено.

Директор ГБОУ лицей № 150



Л.А. Фукс